

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. ОБЕКТ: КСН от ЖР №26-5 на ВЛСН Остромила до ново БКТП Деми принт и от ново БКТП Деми принт до ВС Единство, гр.Пловдив

Обектът е във връзка с предписание на Община Пловдив за кабелиране на въздушни изводи с цел освобождаване на терените за бъдещо строителство. КСН от ЖР №26-5 на ВЛСН Остромила ще замести отклонението на ВЛСН Остромила от ЖР №26 до ВС Единство, извод ВЛ 20kV "Остромила", П/С Хр. Ботев. Чрез играждането на кабелни линии СрН и отпадането на ВЛСН от отклонението на ЖР №26-5 на ВЛСН Остромила до ново БКТП Деми принт и от ново БКТП Деми принт до ВС Единство ще се реализира част от концепцията за кабелиране на ВЛСН Остромила.

Извод Остромила по диспечерска схема се захранва от извод Ран Босилек, като на извода има много промишлени абонати: фирми "Филикон", "Теси", "Деми Принт", "Дико", "Алфит", "Мая", "Меском Попов", "Евро", "Сияна" и много други по малки фирми.

Извод "Остромила" е резервно захранване на ВС Коматево, която захранва кв.Коматево с около 15000 жители и е резервно захранване на ВЛСН Марково през ВС Коматево..

Необходима е замяна на ВЛСН Остромила от ЖР№26-5 до ВС Единство.

При проектирането да се спазва Наредба 3 - за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

Ръководител КЕЦ Пловдив Юг:

