

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**ОБЕКТ:** ПУП-СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПЛАН-СХЕМА ЗА ЛИНЕЕН ОБЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА "УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ОБЩИНСКА УЛИЦА ПИ С ИД 76784.508.400 ДО УПИ IV-508.475-ПРОИЗВ И СКЛ. Д-ТИ, ПО ПЛАНА НА СИЗ V ЧАСТ, ГР.ПЛОВДИВ"

**ЧАСТ:** ВК

**ФАЗА:** ПУП

## I. Обща част

Настоящата разработка е изготвен на база искане на Инвеститора, скица геодезическо заснемане, оглед на място от страна на проектанта и е в съответствие с действащите в момента нормативни документи.

Разработката разглежда въпроса за план-схема на уличен водопровод по общинска улица ПИ с ИД 76784.508.400 до УПИ IV-508.475-произв и скл. д-ти, по плана на СИЗ V част, гр.Пловдив"инвеститора.

## II. Технологично разработване

### 1. Уличен водопровод

PE – HDØ160/9,5мм/1.0MPa – 117 м.

### 2. Сградно водопроводно отклонение

PE – HDØ40/1.0MPa – 5,85 м.

Захранването на новопроектирания уличен водопровод е за имота ще стане от съществуващ водопровод PE-HDØ160 разположен в имот(път) с ИД 56784.508.400, разположен западно от имота. Новопроектирания водопровод ще се разположи на 3,8м. от имотните граници в път ИД 56784.508.400 и ще е от тръби PE-HDØ160.

Сградно водопроводно отклонение за имота ще бъде от тръби PE – HDØ40/2,4мм/1.0MPa – 5,85м, като след влизането в имот ПИ с ИД 56784.508.475/УПИ IV-508.475/, ще се разположи и водомерната шахта на разстояние 2м от регулационната линия. Във водомерната шахта ще се разположи общия водомерен възел.

<b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ</b>	
РЕШЕНИЕ НА ОБС - ПЛОВДИВ	
№ <u>138</u>	ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №
<u>9</u>	ОТ <u>18.05.2023</u>
ДОБРЯВАМ:	
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС - ПЛОВДИВ	

Проектант:.....

/и/ж.М.Делчева/



